

## 施設別電気使用量一覧表

1 ベイコム総合体育館（2018.4～2019.3：契約種別業務用高圧AL1型休日高負荷：受電電圧6,000）

|                | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月     | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 合計        |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 契約電力<br>(kw)   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 1,118   | 13,416    |
| 使用量<br>(kwh)   | 124,551 | 126,490 | 161,703 | 187,811 | 218,086 | 165,452 | 165,320 | 146,245 | 128,279 | 136,779 | 136,312 | 138,938 | 1,835,966 |
| 内 平日<br>(kwh)  | 74,491  | 73,285  | 108,896 | 119,157 | 151,497 | 91,517  | 106,781 | 97,514  | 77,924  | 83,491  | 86,855  | 86,269  |           |
| 内 休日<br>(kwh)  | 50,060  | 53,205  | 52,807  | 68,654  | 66,589  | 73,935  | 58,539  | 48,731  | 50,355  | 53,288  | 49,457  | 52,669  |           |
| 最大需要電力<br>(kw) | 785     | 775     | 943     | 1,013   | 1,092   | 1,013   | 852     | 819     | 782     | 839     | 809     | 832     |           |

赤字：夏季（7～9月）です。黒字：その他になります。

契約電力の単価見積額を算出する際に、当初1,100Kwでお知らせしておりましたが、1,118Kwに変更となりました。

算出単価の金額に変動生じる場合は、1,118Kwで算出してください。